

210072

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Sol·licitant : Aigües de Banyoles, S.A.U.

NIF : A17000977

Adreça : PSg. de la Puda, 70

Població : 17820 Banyoles

Comarca : Pla de l'Estany

Classificació : AIGUA DE CONSUM

Legislació : RD140/2003 i
modif.

Punt Mostra : 90503 - font plaça Ges

T.anàlisis : Anàlisi de
control

Recollida el : 02/02/2021 11:15

Població : Banyoles

Mostra presa : Pel Lab. segons PNT-MET-MOS-001*

Núm. Butlletí : 6805

Núm. Mostra 210072

Data de recepció : 02/02/2021

Inici anàlisi : 02/02/2021

Finalització anàlisi : 03/02/2021

Origen: ZS AIGÜES DE BANYOLES

Ac Paràmetres	Resultat ± incertesa	Valor paramètric	Mètodes/Tècniques	C.
ANÀLISI CONTROL XARXA				
A.Paràmetres microbiològics				
* <i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100ml	0	PNT-MET-MICRO-008	
C.Paràmetres indicadors				
* Bacteris coliformes	0 ufc/100ml	10 (+)	PNT-MET-MICRO-008	
Amoni	<0.15 mg/l	0.50	PNT-MET-QUIM-010	
* Clor residual lliure	0.65 mg/l	1	PNT.MET-QUIM-027	
* Clor residual combinat	<0.1 mg/l	2	PNT.MET-QUIM-027	
* Color	<5 mg/l Pt-Co	15	PNT-MET-QUIM-015	
Conductivitat elèctrica (20°C)	1250 ±63 µS/cm	2500	PNT-MET-QUIM-020	
* Olor	<3 Unitats de dilució	3	PNT-MET-QUIM-007	
pH	7.7 ±0.1 Unitats de pH	6.5-9.5	PNT-MET-QUIM-026	
* Sabor	<3 Unitats de dilució	3	PNT-MET-QUIM-007	
Terbolesa	0.41 ±0.03 U.N.F.	5	PNT-MET-QUIM-022	

En les mostres aportades pel client, el Laboratori no es responsabilitza del procediment de recollida, determinacions in situ, conservació, transport, envasos no subministrats pel Laboratori ni de les dades de la mostra. L'informe de resultats només fa referència a la mostra analitzada tal com s'ha rebut al Laboratori. Laboratori inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2015 per SGS.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

(+) Paràmetre addicional segons la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 16 de febrer de 2021

Cap de Laboratori

RAMON BRUNET I CARRERAS