

Auditoria d'eficiència hidràulica del servei d'abastament d'aigua potable de Banyoles (2024)

Resultats del balanç hidric

Notes:
- Valors numèrics expressats en m3.

	Volum d'entrada [VE] 2.469.496 Marqa: ± 05%	Consum autoritzat [CA] 1.786.998 Percentatge respecte a [VE]: 72,4% Marqa: ± 02%	Consum autoritzat facturat [CAF] 1.783.182 Percentatge respecte a [VE]: 72,2% Marqa: ± 02%	Aigua exportada [AE] 249.783 Percentatge respecte a [VE]: 10,1% Fiabilitat: B Marqa: ± 05%	Aigua facturada [F] 1.783.182 Percentatge respecte a [VE]: 72,2% Marqa: ± 02%
				Consum facturat i mesurat [CAFM] 1.526.569 Percentatge respecte a [VE]: 61,8% Fiabilitat: A Marqa: ± 02%	
				Consum facturat i no mesurat [CANFM] 6.830 Percentatge respecte a [VE]: 0,3% Fiabilitat: A Marqa: ± 07%	
			Consum autoritzat no facturat [CANF] 3.816 Percentatge respecte a [VE]: 0,2% Marqa: ± 100%	Consum no facturat i mesurat [CANFM] 0	
				Consum no facturat i no mesurat [CANFNM] 3.816 Percentatge respecte a [VE]: 0,2% Fiabilitat: E Marqa: ± 100%	
		Pèrdues d'aigua [P] 682.498 Percentatge respecte a [VE]: 27,6% Marqa: ± 20%	Pèrdues aparents o comercials [PA] 190.479 Percentatge respecte a [VE]: 7,7% Marqa: ± 21%	Consum no autoritzat [CNA] 98.525 Percentatge respecte a [VE]: 4,0% Fiabilitat: C Marqa: ± 40%	
	Aigua produïda [AP] 2.469.496 Percentatge respecte a [VE]: 100,0% Fiabilitat: B Marqa: ± 05%			Error dels comptadors [EC] 91.954 Percentatge respecte a [VE]: 3,7% Fiabilitat: A Marqa: ± 08%	
			Pèrdues reals [PR] 492.019 Percentatge respecte a [VE]: 19,9% Marqa: ± 29%		